

Mońki, dnia 07.06.2011 roku

Starostwo Powiatowe w Mońkach
19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 a

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców Nr post.: ASI.272.12.2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ASI.272.12.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Termomodernizacji budynku administracyjno - biurowego przy ul. Mickiewicza 52 w Mońkach, stanowiącego własność Powiatu Monieckiego"

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Starostwo Powiatowe w Mońkach 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5 A, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia

Pytania:

1. W poz. 17 kosztorysu ofertowego ujęto wymianę bram. Prosimy podać typ bram (uchylne czy segmentowe), typ obsługi (ręczna czy automatyczna) oraz uściślić ilość, gdyż podana ilość nie zgadza się z wykazem stolarki.
2. W poz. 19 kosztorysu ofertowego budowlanego ujęto drzwi stalowe o wym. 3,4x2,5. Prosimy podać typ drzwi (w wykazie stolarki brak tej pozycji). Ponadto w wykazie stolarki występują drzwi, których nie uwzględniono w kosztorysie ofertowym.
3. W poz. 13 kosztorysu ofertowego budowlanego ujęto montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych. W wykazie stolarki drzwiowej i okiennej występują tylko drzwi PCV i stalowe. Prosimy o precyzyjne określenie typu (PCV czy ALU), wymiarów i ilości drzwi, które należy ująć w ofercie.
4. W poz. 15 kosztorysu ofertowego budowlanego ujęto wymianę okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno rozwierane, dwudzielne PCV - odzysk okien (o wym. 90x170 - 21 szt.). W wykazie są ujęte okna 01/O, 02/O i 03/O. Prosimy o precyzyjne określenie ilości i wymiarów okien. Co należy rozumieć przez odzysk okien?
5. W poz. 7 kosztorysu ofertowego budowlanego przyjęto ułożenie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej akrylowej „BOLIX” o fakturze kornik (lub baranek) i uziarnieniu 1,5 mm, na cokole (60 cm tynk kamyczkowy). W przekrojach (AA i BB) w opisie warstw elewacyjnych uwzględniono malowanie wyprawy elewacyjnej farbą silikatową. Prosimy o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym pozycji malowania elewacji farbą silikatową oraz podanie przedmiaru na tynk kamyczkowy.

Odpowiedzi:

Ad 1) Bramy garażowe o wym. 3,54x3,60 m w ilości szt. 2 należy wstawić indywidualne stalowe ciepłe z ościeżą stalową, rozwierne, otwierane ręcznie. W jednym skrzydle bramy muszą być drzwi o wym. 2x1 m umożliwiające wejście bez otwierania całego skrzydła.

Ad 2) W wykazie stolarki drzwiowej drzwi z pozycji 19 kosztorysu ofertowego figurują pod symbolem 07/Ds. Powinny one być indywidualne stalowe ciepłe z ościeżą stalową, rozwierne, otwierane ręcznie.

Ad 3) Drzwi, które należy ująć w ofercie w poz. 13 kosztorysu ofertowego muszą być typu PCV i mieć następujące wymiary i ilości:

- 1,07x2,07 - szt. 3

- 1,34x2,27 - szt. 1

- 1,51x2,05 - szt. 1

- 1,23x2,01 - szt. 1

- 1,81x2,11 - szt. 1

*Ad 4) Zamawiający wprowadza zmianę w poz. 15 kosztorysu ofertowego powinno być - ilość $3*0,9*1,7+18*0,91*0,91 = 19,50 \text{ m}^2$, było $32,13 \text{ m}^2$, w poz. 16 kosztorysu ofertowego powinno być - ilość $8*1,7*2,4 = 32,64 \text{ m}^2$, było $85,68 \text{ m}^2$.*

Odzysk okien - taki sposób demontażu, który pozwala na powtórny montaż okien.

Ad 5) Dodaje się następujące pozycje do kosztorysu ofertowego budowlanego i przedmiaru robót :

a) poz. 7a tynk kamyczkowy na cokole - $66,09 \text{ m}^2$

b) poz. 7b malowanie elewacji farbą silikatową - $450,64 \text{ m}^2$

Poprawiny kosztorys ofertowy zamieszczony będzie na stronie www.monki.pl zakładka przetargi, odnośnik SIWZ.

STAROSTA
mgr Joanna Kulikowska